



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, «телефон доверия» 79-99-99, тел: 78-28-51, факс 78-50-01,
E-mail: emergcomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.25а, телефон: (8142)73-02-32, факс: (8142)73-02-41,
«телефон доверия» 79-99-99, e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99
E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

Предписание №26-10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №14 пгт. Надвоицы»,
ИНН 1006500604

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, на которого возлагается ответственность по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 25 марта 2021 г. № 26-10;

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

Маркова Руслана Викторовича - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении
проверки)

в период с "09" апреля 2021 г. по "21" апреля 2021 г.

(указывается период,

Елисеевым Филиппом Олеговичем - инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

проведена **плановая выездная** проверка объекта защиты

вид проверки,

чрезвычайно высокой категории риска – объектов, зданий, сооружений, технологических установок,
имущества, территории

186435, Республика Карелия, Сегежский р-н, пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д 9А; ОГРН 1021000921149,
ИНН 1006500604; КПП 100601001

Наименование

по адресу:

юридический адрес: Республика Карелия, Сегежский р-н, пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д 9А; объекты
защиты чрезвычайно высокого риска: здание, помещения, территория, имущество, расположенные
по адресу: Республика Карелия, Сегежский р-н, пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д 9А;

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Иванова Надежда Анатольевна - Директор муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №14 пгт.
Надвоицы»

((указываются должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 -Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	01.03.2022 г.	
2.	Не произошло срабатывание дымовых пожарных извещателей (датчиков) в помещениях (спальня девочек, склад, склад №2, вахта, игровая, склад продуктов, каб. № 18, 19, 20)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 -Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	01.03.2022 г.	
3.	В коридоре напротив кабинета директора извещатель пожарный ручной находится в неисправном состоянии	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 -Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому	01.03.2022 г.	

		<p>обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>		
4	<p>В учреждении на остекленных дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ст.6.; СП 1.13.130.2020 п. 7.1.8. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.</p>	01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,...

«Требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, в том числе реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, осуществляемых в специальных технических условиях.

Инспектор ОНД и ПР по Беломорскому и
Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия
Елисеев Филипп Олегович

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника
(-ов) органа ГТН проводившего (-их) проверку)

«21» апреля 2021 года



(подпись)

Подписание для исполнения получил:


Директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №14
пгт. Надвоицы»,

Иванова Надежда Анатольевна

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

«21» 04 2021 года



(подпись)