

Республика Карелия
Сегежский район
Муниципальное казенное
общеобразовательное
Учреждение Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 14 п.Надвоицы
Ленина ул., д.9а, Надвоицы, 186430
тел./факс (814 31) 58-246
ОКПО 02095217 ОГРН 1021000921149
ИНН/КПП 1006500604/100601001
internat_14@mail.ru

Начальнику ОНДиПР по Беломорскому и
Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия

Маркову Р.В.

07.06. 2021 г. № 166
на № _____ от _____

МКОУ СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 12.05.2021 сообщает:

1. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Для устранения данного нарушения необходимо изготовить проектно-сметную документацию системы пожарной сигнализации, запросить денежные средства на ремонт, выполнить ремонт.
В настоящее время установлена стоимость работ на изготовление проектно-сметной документации, запрошены денежные средства, получен отказ в выделении денежных средств в связи с их отсутствием в бюджете района.
2. Не произошло срабатывание дымовых пожарных извещателей (датчиков) в помещениях (спальня девочек, склад, склад №2, вахта, игровая, склад продуктов, каб. №№ 18, 19, 20).
Для устранения данного нарушения установлена стоимость ремонтных работ, запрошены денежные средства, получен отказ в выделении денежных средств в связи с их отсутствием в бюджете района.
3. В коридоре напротив кабинета директора извещатель пожарный ручной находится в неисправном состоянии.
Для устранения данного нарушения был заменен извещатель пожарный ручной ООО «Император».
4. В учреждении в остекленных дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1.2 м.
Для устранения данного нарушения установлена стоимость работ по установке металлических решеток, запрошены денежные средства, получен отказ в выделении денежных средств в связи с их отсутствием в бюджете района.

Приложение: на 4 л.

И.о.директора

О.А.Березина

Р.В. Марков
08.06.2021г.
Марков